



- Uwagi:**
1. Zwody poziome i przewody odprowadzające z DFe/Zn Φ 8 mm.
 2. Zwody poziome nie należy wykonywać metodą trójlinijną.
 3. Zwody poziome należy wykonać z materiału o tej samej jakości co materiały użyte do wykonania instalacji odgromowej z materiału niekorozyjnego.
 4. Złącza kontrolne na wys. 1,8 m w POH.
 5. Podławaniami fundamentowymi ubożyć bedniarkę Fe/Zn 30 x 4 mm.

- Legenda:**
- - - - - proj. Fe/Zn 30x4 mm.
 - - - - - proj. DFe/Zn Φ 8 mm.
 - ⚡ złącze kontrolne ZK